

Waterproductiebedrijf Veghel **Drinkwaterkwaliteit** **2022 .Q3**

PARAMETER	EENHEID	WETTELIJKE NORM		AANTAL METINGEN	WAARNEMINGEN		
		MINIMUM	MAXIMUM		GEMIDDELD	MINIMUM	MAXIMUM
Watertemperatuur	°C		25	9	12,99	12,7	13,2
Zuurstof	mg/l O2	2		4	9,48	9,3	9,6
Troebelingsgraad	FTE		1	39	<0,07	<0,05	0,18
bèta-radioactiviteit, totaal	Bq/l			1	0,12	0,12	0,12
alpha - Radioactiviteit, totaal	Bq/l			1	<0,04	<0,04	<0,04
Rest bèta-radioactiviteit	Bq/l			1	0,03	0,03	0,03
Geur, kwalitatief				3	0	0	0
Smaak, kwalitatief				3	0	0	0
Zuurgraad	pH-eenh.	7	9,5	39	7,85	7,71	8,01
Evenwichts - pH (20°C)	pH-eenh.			19	7,63	7,5	7,7
Verzadigingsindex	pH-eenh.	-0,2		19	0,21	0,13	0,35
EGV (20°C)	mS/m		125	19	48,74	44	52
TACC90	mmol/l			19	0,47	0,38	0,6
Anionen	meq/l			3	5,6	5,2	5,9
Kationen	meq/l			3	5,6	5,3	5,8
Koolstofdioxide	mg/l CO2			19	5,11	3,2	7
Waterstofcarbonaat	mg/l HCO3	60		19	225,26	210	250
Chloride	mg/l Cl		150	3	59,67	59	60
Sulfaat	mg/l SO4		150	3	<5	<5	<5
Natrium	mg/l Na		150	3	60,33	58	62
Kalium	mg/l K			3	5,8	5,5	6,3
Calcium	mg/l Ca			39	38	32	51
Magnesium	mg/l Mg			39	10,05	9,7	11
Totale hardheid	mmol/l	1		39	1,37	1,21	1,68
Ammonium	mg/l NH4		0,2	39	<0,05	<0,05	0,12
Nitriet	mg/l NO2		0,1	39	<0,01	<0,01	<0,01
Nitraat	mg/l NO3		50	3	3,73	3,7	3,8
IJzer	µg/l Fe		200	39	10,79	5,4	30
Mangaan	µg/l Mn		50	39	<1,07	<0,5	8,4
Aluminium	µg/l Al		200	3	13,33	11	17
Arseen	µg/l As		10	1	<0,5	<0,5	<0,5
Boor	µg/l B		500	1	330	330	330
Cadmium	µg/l Cd		5	1	<0,05	<0,05	<0,05
Chroom	µg/l Cr		50	1	0,28	0,28	0,28
Koper	µg/l Cu		2000	1	<2	<2	<2
Kwik	µg/l Hg		1	1	<0,06	<0,06	<0,06
Lood	µg/l Pb		10	1	<0,5	<0,5	<0,5
Nikkel	µg/l Ni		20	1	<0,5	<0,5	<0,5
Seleen	µg/l Se		10	1	<0,5	<0,5	<0,5
Zink	µg/l Zn		3000	1	<5	<5	<5
Fluoride	mg/l F		1	1	0,2	0,2	0,2
Cyanide, totaal	µg/l CN		50	1	<1	<1	<1
Organisch koolstof, totaal	mg/l C			3	3,67	3,6	3,8
Kleurintensiteit	mg/l Pt		20	3	9,87	9,7	10
Koloniegetal 22 °C	kve/ml		100	52	3	0	52
Koloniegetal 25 °C	kve/ml			3	176	78	290
Bacteriën van de coligroep	kve/100 ml		<1	88	0	0	0
Escherichia coli	kve/100 ml		<1	88	0	0	0
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml		1000	59	3,42	0	10
Legionella	kve/l		100	1	<100	<100	<100
Clostridium perfringens	kve/100 ml		<1	3	0	0	0

De Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit schrijven de wettelijke normen voor.

Analyses zijn verricht door Aqualab Zuid te Werkendam.

Getallen in de kwartaaloverzichten zijn indicatief van aard.

Op alle in de tabel genoemde parameters zit een wettelijke, jaarlijkse meetinspanning.

Daar waar relevant (aangetroffen boven rapportagegrens van Aqualab Zuid), zijn bestrijdingsmiddelen, afbraakproducten, PAK's, radioactiviteit en overige organische microverontreinigingen opgenomen.

Bij Geur en Smaak staat de waarde 1 voor een geconstateerde afwijking. Dit is geen wettelijke overschrijding.

De norm voor Verzadigingsindex, Chloride, Natrium en Koloniegetal 22 °C is alleen van toepassing op het gemiddelde.
Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is een geometrisch jaargemiddelde.

Waterhardheid

Een totale hardheid van 1 mmol/l is gelijk aan 5,6 °DH. Om de hardheid in Duitse graden te weten moet u het getal in mmol/l vermenigvuldigen met de factor 5,6.

Waterproductiebedrijf Veghel
Drinkwaterkwaliteit
2022 .Q2

PARAMETER	EENHEID	WETTELIJKE NORM		AANTAL METINGEN	WAARNEMINGEN		
		MINIMUM	MAXIMUM		GEMIDDELD	MINIMUM	MAXIMUM
Watertemperatuur	°C		25	3	13,03	12,9	13,1
Zuurstof	mg/l O2	2		2	9,5	9,5	9,5
Troebelingsgraad	FTE		1	12	<0,06	<0,05	0,11
Geur, kwalitatief				1	0	0	0
Smaak, kwalitatief				1	0	0	0
Zuurgraad	pH-eenh.	7	9,5	12	7,86	7,77	8
Evenwichts - pH (20°C)	pH-eenh.			6	7,58	7,5	7,7
Verzadigingsindex	pH-eenh.	-0,2		6	0,26	0,2	0,35
EGV (20°C)	mS/m		125	6	50	47	52
TACC90	mmol/l			6	0,52	0,42	0,6
Anionen	meq/l			1	5,9	5,9	5,9
Kationen	meq/l			1	5,8	5,8	5,8
Koolstofdioxide	mg/l CO2			6	5,13	3,4	6,3
Waterstofcarbonaat	mg/l HCO3	60		6	233,33	210	250
Chloride	mg/l Cl		150	1	60	60	60
Sulfaat	mg/l SO4		150	1	<5	<5	<5
Natrium	mg/l Na		150	1	61	61	61
Kalium	mg/l K			1	5,5	5,5	5,5
Calcium	mg/l Ca			12	41	33	51
Magnesium	mg/l Mg			12	10,05	9,8	11
Totale hardheid	mmol/l	1	2,5	12	1,44	1,25	1,68
Ammonium	mg/l NH4		0,2	12	<0,05	<0,05	<0,05
Nitriet	mg/l NO2		0,1	12	<0,01	<0,01	<0,01
Nitraat	mg/l NO3		50	1	3,8	3,8	3,8
IJzer	µg/l Fe		200	12	10,14	5,8	30
Mangaan	µg/l Mn		50	12	<0,5	<0,5	0,54
Aluminium	µg/l Al		200	1	11	11	11
Arseen	µg/l As		10	1	<0,5	<0,5	<0,5
Boor	µg/l B		500	1	330	330	330
Cadmium	µg/l Cd		5	1	<0,05	<0,05	<0,05
Chroom	µg/l Cr		50	1	0,28	0,28	0,28
Koper	µg/l Cu		2000	1	<2	<2	<2
Kwik	µg/l Hg		1	1	<0,06	<0,06	<0,06
Lood	µg/l Pb		10	1	<0,5	<0,5	<0,5
Nikkel	µg/l Ni		20	1	<0,5	<0,5	<0,5
Seleen	µg/l Se		10	1	<0,5	<0,5	<0,5
Zink	µg/l Zn		3000	1	<5	<5	<5
Fluoride	mg/l F		1	1	0,2	0,2	0,2
Organisch koolstof, totaal	mg/l C			1	3,6	3,6	3,6
Kleurintensiteit	mg/l Pt		20	1	9,7	9,7	9,7
Koloniegetal 22 °C	kve/ml		100	16	4,56	0	15
Bacteriën van de coligroep	kve/100 ml		<1	27	0	0	0
Escherichia coli	kve/100 ml		<1	27	0	0	0
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml		1000	18	4,67	0	10
Legionella	kve/l		100	1	<100	<100	<100

Op alle in de tabel genoemde parameters zit een wettelijke, jaarlijkse meetinspanning.

Getallen in de kwartaaloverzichten zijn indicatief van aard en kunnen afwijken van de getallen in de jaaroverzichten.

Daar waar relevant (aangetroffen boven rapportagegrens van Aqualab Zuid), zijn bestrijdingsmiddelen en afbraakproducten opgenomen.

Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is een geometrisch jaargemiddelde.

De norm voor Koloniegetal 22 °C is alleen van toepassing op het gemiddelde.

Analyses zijn verricht door Aqualab Zuid te Werkendam.

Waterproductiebedrijf Veghel
Drinkwaterkwaliteit
2022 .Q1

PARAMETER	EENHEID	WETTELIJKE NORM		AANTAL METINGEN	WAARNEMINGEN		
		MINIMUM	MAXIMUM		GEMIDDELD	MINIMUM	MAXIMUM
Watertemperatuur	°C		25	3	12,8	12,7	12,9
Zuurstof	mg/l O2	2		1	9,3	9,3	9,3
Troebelingsgraad	FTE		1	13	<0,06	<0,05	0,07
Geur, kwalitatief				1	0	0	0
Smaak, kwalitatief				1	0	0	0
Zuurgraad	pH-eenh.	7	9,5	13	7,88	7,75	8,01
Evenwichts - pH (20°C)	pH-eenh.			6	7,68	7,6	7,7
Verzadigingsindex	pH-eenh.	-0,2		6	0,21	0,17	0,28
EGV (20°C)	mS/m		125	6	47,17	45	49
TACC90	mmol/l			6	0,41	0,38	0,47
Anionen	meq/l			1	5,2	5,2	5,2
Kationen	meq/l			1	5,3	5,3	5,3
Koolstofdioxide	mg/l CO2			6	4,25	3,2	5,6
Waterstofcarbonaat	mg/l HCO3	60		6	215	210	230
Chloride	mg/l Cl		150	1	59	59	59
Sulfaat	mg/l SO4		150	1	<5	<5	<5
Natrium	mg/l Na		150	1	62	62	62
Kalium	mg/l K			1	5,6	5,6	5,6
Calcium	mg/l Ca			13	35,23	32	39
Magnesium	mg/l Mg			13	9,96	9,7	10
Totale hardheid	mmol/l	1		13	1,3	1,21	1,4
Ammonium	mg/l NH4		0,2	13	<0,05	<0,05	<0,05
Nitriet	mg/l NO2		0,1	13	<0,01	<0,01	<0,01
Nitraat	mg/l NO3		50	1	3,7	3,7	3,7
IJzer	µg/l Fe		200	13	8,89	6,7	12
Mangaan	µg/l Mn		50	13	<0,5	<0,5	<0,5
Aluminium	µg/l Al		200	1	12	12	12
Cyanide, totaal	µg/l CN		50	1	<1	<1	<1
Organisch koolstof, totaal	mg/l C			1	3,6	3,6	3,6
Kleurintensiteit	mg/l Pt		20	1	10	10	10
Koloniegetal 22 °C	kve/ml		100	17	3	0	52
Koloniegetal 25 °C	kve/ml			1	290	290	290
Bacteriën van de coligroep	kve/100 ml		<1	29	0	0	0
Escherichia coli	kve/100 ml		<1	29	0	0	0
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml		1000	19	3,63	0	8
Clostridium perfringens	kve/100 ml		<1	1	0	0	0

De Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit schrijven de wettelijke normen voor.

Analyses zijn verricht door Aqualab Zuid te Werkendam.

Getallen in de kwartaaloverzichten zijn indicatief van aard.

Op alle in de tabel genoemde parameters zit een wettelijke, jaarlijkse meetinspanning.

Daar waar relevant (aangetroffen boven rapportagegrens van Aqualab Zuid), zijn bestrijdingsmiddelen, afbraakproducten, PAK's, radioactiviteit en overige organische microverontreinigingen opgenomen.

Bij Geur en Smaak staat de waarde 1 voor een geconstateerde afwijking. Dit is geen wettelijke overschrijding.

De norm voor Verzadigingsindex, Chloride, Natrium en Koloniegetal 22 °C is alleen van toepassing op het gemiddelde.

Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is een geometrisch jaargemiddelde.

Waterhardheid

Een totale hardheid van 1 mmol/l is gelijk aan 5,6 °DH. Om de hardheid in Duitse graden te weten moet u het getal in mmol/l vermenigvuldigen met de factor 5,6.