



Voorschriften watermeterput



1 **Toepassing**

- 1.1 Deze eisen zijn zowel van toepassing op afzonderlijke woningen of bedrijfsruimten, als ook voor woongebouwen.
- 1.2 De aansluiting heeft een diameter van ten hoogste \varnothing 42 mm. (max. cap. 14 m³/h.)

2 **Plaats in het gebouw**

- 2.1 De watermeterput moet achter de voordeur, de hoofdingang of in een andere daarvoor geschikte afgesloten ruimte op de begane grond worden gemaakt.
- 2.2 De watermeterput moet vorstvrij zijn en toegankelijk zijn vanuit een vorstvrije ruimte.
- 2.3 De meetinrichting moet bereikbaar zijn voor de gebruiker en voor Brabant Water N.V.

3 **Functionele eisen**

- 3.1 De afmetingen van de waterput zijn afhankelijk van de benodigde capaciteit van de drinkwaterinstallatie. De minimale diepte van de put is altijd 0,60 meter. Als zich onder de begane grondvloer een kruipruimte bevindt, moet de diepte van de watermeterput daaraan aangepast worden, zodat de putwanden het zandbed van de kruipruimte raken.
- 3.2 De wanden van de watermeterput moeten worden uitgevoerd in beton, metselwerk of ander duurzaam materiaal, een en ander ter beoordeling van Brabant Water N.V.
- 3.3 De vloer van de put dient van zand te zijn, eventueel voorzien van een laagje grind. De opening onder het deksel moet dezelfde afmetingen hebben als de watermeterput.

- 3.4 Afhankelijk van de afmetingen van de watermeterput moet het deksel uit meerdere hanteerbaredelen worden samengesteld (met een maximum individueel gewicht van 5 kg.)

4 **Inrichting Watermeterput**

- 4.1 De watermeterput mag alleen worden gebruikt voor de opstelling van de watermeter en de stopkranen van de groepindeling van de drinkwaterinstallatie. Het is niet toegestaan kabels of andere leidingen door of onder de watermeterput te leggen.
- 4.2 Het moet mogelijk zijn voor Brabant Water N.V. om de watermeter en hulpstukken na de montage op een deugdelijke manier te kunnen ondersteunen en beugelen.

5 **Mantelbuis**

- 5.1 Als de fundering van het gebouw meer dan 1,00 meter onder het maaiveld ligt, of als de watermeterput verder dan 0,40 meter van een buitenmuur is gelegen, dan moet een mantelbuis worden aangebracht.
- 5.2 De mantelbuis moet zodanig, door en / of voor rekening van de aanvrager, worden aangebracht dat de wateraansluiting met 1,00 meter gronddekking kan worden doorgevoerd naar de hoek van de watermeterput.
- 5.3 De mantelbuis moet uit één stuk zijn vervaardigd en moet bij plaatsing aan beide zijden worden afgedicht.
- 5.4 De lengte van de mantelbuis, gerekend vanaf het invoerpunt in het gebouw tot de invoering in de watermeterput, mag niet meer bedragen dan 3,00 meter.

6 **Afwijkingen**

- 6.1 Als niet aan de bovenstaande voorschriften kan worden voldaan, moet in het ontwerpstadium worden overlegd met Brabant Water N.V.