

## Waterproductiebedrijf:

## Nuland

## Drinkwaterkwaliteit

2019

PARAMETER	EENHEID	WETTELIJKE NORM		AANTAL METINGEN	WAARNEMINGEN		
		MINIMUM	MAXIMUM		GEMIDDELD	MINIMUM	MAXIMUM
temperatuur	°C		25	13	11,8	10,2	13,1
zuurstof	mg/l O2	2		6	9,0	8,6	9,3
troebelingsgraad	FTE		1	52	<0,1	<0,1	0,27
tritium	Bq/l			1	<3	<3	<3
geur, kwalitatief	-			4	0	0	0
smaak, kwalitatief	-			4	0	0	0
zuurgraad	pH	7,0	9,5	52	7,69	7,57	7,83
evenwichts-pH	pHs			26	7,5	7,3	7,6
saturatie-index	SI			26	0,177	0,004	0,390
EGV (elek. geleid.verm., 20 °C)	mS/m		125	26	60	55	69
theoretisch afzetbaar calciumcarbonaat 90 °C	mmol/l			26	0,57	0,42	0,89
anionen	meq/l			4	7,0	6,6	7,3
kationen	meq/l			4	6,7	6,3	6,9
waterstofcarbonaat	mg/l HCO3	60		26	222	190	290
chloride	mg/l Cl			13	92	67	100
sulfaat	mg/l SO4		150	4	18	14	19
natrium	mg/l Na		200	4	68	62	71
kalium	mg/l K			4	4,9	4,7	5,1
calcium	mg/l Ca			52	55	45	72
magnesium	mg/l Mg			52	8,5	7,4	9,8
totale hardheid	mmol/l	1		52	1,71	1,47	2,17
totale hardheid	°DH	5,6		52	9,58	8,23	12,15
ammonium	mg/l NH4		0,20	52	<0,03	<0,03	<0,05
nitriet	mg/l NO2		0,1	52	<0,01	<0,01	<0,01
nitraat	mg/l NO3		50	4	3,2	2,8	3,5
silicaat	mg/l Si			1	8,88	8,88	8,88
ijzer	µg/l Fe		200	52	12	6	43
mangaan	µg/l Mn		50	52	<0,7	<0,4	4
aluminium	µg/l Al		200	4	4,2	2,3	5,4
arseen	µg/l As		10	4	<0,5	<0,5	<0,5
boor	µg/l B		500	13	295	250	330
cadmium	µg/l Cd		5	1	<0,05	<0,05	<0,05
chromium	µg/l Cr		50	1	<1	<1	<1
koper	µg/l Cu		2000	1	<1	<1	<1
kwik	µg/l Hg		1,0	1	<0,06	<0,06	<0,06
lood	µg/l Pb		10	1	<0,5	<0,5	<0,5
nikkel	µg/l Ni		20	1	<0,5	<0,5	<0,5
seleen	µg/l Se		10	1	<0,5	<0,5	<0,5
zink	µg/l Zn			1	<5	<5	<5
fluoride	mg/l F		1,0	1	0,11	0,11	0,11
totaal cyanide	µg/l CN		50	1	<1	<1	<1
totaal organisch koolstof (TOC)	mg/l C			4	3,8	3,3	4,2
kleurintens., Pt/Co-schaal	mg/l Pt		20	52	8,6	7,1	10
som trihalomethanen	µg/l			1	<0,1	<0,1	<0,1
koloniegetal 22 °C	kve/ml			12	5	0	1800
koloniegetal 25 °C	kve/ml			12	2270	300	5900
bacteriën Coligroep (37 °C)	kve/100 ml		0	52	0	0	0
Escherichia coli	kve/100 ml		0	52	0	0	0
Aeromonas spp. 30 °C	kve/100 ml		1000	52	17	1	380
Legionella spp.	kve/l		100	2	<100	<100	<100
Clostridium perfringens (incl. sporen)	kve/100 ml		0	4	0	0	0

De Drinkwaterwet en Drinkwaterbesluit schrijven de wettelijke normen voor.

Analyses zijn verricht door Aqualab Zuid te Werkendam.

Indien aangetroffen zijn bestrijdingsmiddelen, afbraakproducten, PAK's, radioactiviteit en overige organische microverontreinigingen opgenomen in het overzicht.

Bij Geur en Smaak staat de waarde 1 voor een geconstateerde afwijking. Dit is geen wettelijke overschrijding.

De norm voor Verzadigingsindex, Chloride, Natrium en Koloniegetal 22 °C is alleen van toepassing op het gemiddelde.

Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is een geometrisch jaargemiddelde.