

Waterproductiebedrijf:

Oosterhout

Drinkwaterkwaliteit

2019

PARAMETER	EENHEID	WETTELIJKE NORM		AANTAL METINGEN	WAARNEMINGEN		
		MINIMUM	MAXIMUM		GEMIDDELD	MINIMUM	MAXIMUM
temperatuur	°C		25	13	12,9	12,2	13,1
zuurstof	mg/l O2	2		4	8,82	8,6	9,3
troebelingsgraad	FTE		1	53	<0,1	<0,1	0,69
tritium	Bq/l			1	<3	<3	<3
geur, kwalitatief	-			4	0	0	0
smaak, kwalitatief	-			4	0	0	0
zuurgraad	pH	7,0	9,5	26	8,06	7,99	8,12
evenwichts-pH	pHs			26	7,6	7,6	7,7
saturatie-index	SI			26	0,454	0,398	0,512
EGV (elek. geleid.verm., 20 °C)	mS/m		125	26	31	29	32
theoretisch afzetbaar calciumcarbonaat 90 °C	mmol/l			26	0,45	0,41	0,48
anionen	meq/l			4	3,62	3,4	3,7
kationen	meq/l			4	3,52	3,3	3,7
waterstofcarbonaat	mg/l HCO3	60		26	187	176	195
chloride	mg/l Cl			25	18	16	20
sulfaat	mg/l SO4		150	25	<2	<1	2,5
natrium	mg/l Na		200	25	12	11	13
kalium	mg/l K			25	4,2	3,9	4,6
calcium	mg/l Ca			52	45	42	52
magnesium	mg/l Mg			52	7,3	6,7	7,9
totale hardheid	mmol/l	1		52	1,42	1,32	1,59
totale hardheid	°DH	5,6		52	7,95	7,39	8,90
ammonium	mg/l NH4		0,20	52	<0,03	<0,03	<0,05
nitriet	mg/l NO2		0,1	53	<0,01	<0,01	<0,01
nitraat	mg/l NO3		50	25	2,2	2,0	2,6
silicaat	mg/l Si			1	8,41	8,41	8,41
ijzer	µg/l Fe		200	52	19	13	34
mangaan	µg/l Mn		50	52	<0,4	<0,4	0,68
aluminium	µg/l Al		200	6	12	8,2	25
arseen	µg/l As		10	48	4,1	3,7	4,6
boor	µg/l B		500	1	52	52	52
cadmium	µg/l Cd		5	1	<0,05	<0,05	<0,05
chromium	µg/l Cr		50	1	<1	<1	<1
koper	µg/l Cu		2000	1	<1	<1	<1
kwik	µg/l Hg		1,0	1	<0,06	<0,06	<0,06
lood	µg/l Pb		10	1	<0,5	<0,5	<0,5
nikkel	µg/l Ni		20	1	<0,5	<0,5	<0,5
seleen	µg/l Se		10	1	<0,5	<0,5	<0,5
zink	µg/l Zn			1	<5	<5	<5
fluoride	mg/l F		1,0	1	0,087	0,087	0,087
totaal cyanide	µg/l CN		50	1	<1	<1	<1
totaal organisch koolstof (TOC)	mg/l C			5	2	2	2
kleurintens., Pt/Co-schaal	mg/l Pt		20	4	5,78	5,4	6,3
koloniegetal 22 °C	kve/ml			4	1	0	2
koloniegetal 25 °C	kve/ml			4	260	140	480
bacteriën Coligroep (37 °C)	kve/100 ml		0	52	0	0	0
Escherichia coli	kve/100 ml		0	52	0	0	0
Aeromonas spp. 30 °C	kve/100 ml		1000	4	0	0	0
Legionella spp.	kve/l		100	2	<100	<100	<100
Clostridium perfringens (incl. sporen)	kve/100 ml		0	4	0	0	0

De Drinkwaterwet en Drinkwaterbesluit schrijven de wettelijke normen voor.

Analyses zijn verricht door Aqualab Zuid te Werkendam.

Indien aangetroffen zijn bestrijdingsmiddelen, afbraakproducten, PAK's, radioactiviteit en overige organische microverontreinigingen opgenomen in het overzicht.

Bij Geur en Smaak staat de waarde 1 voor een geconstateerde afwijking. Dit is geen wettelijke overschrijding.

De norm voor Verzuuringsindex, Chloride, Natrium en Koloniegetal 22 °C is alleen van toepassing op het gemiddelde.

Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is een geometrisch jaargemiddelde.